



Säädettävä 1800...2300

>Ø700

2.

3.

1.

9.

8.

7.

6.

4.

5.

63/225 PEH-10

Ø1050

## Ilmanpoistokaivo jätevedelle, 1-toiminen

N:o	Laite	Malli	kpl	Muuta
1.	1100, h=2250	Ø 1100	1	Itseankkuroituva
2.	Muovikansi	Lukittava	1	
3.	Lämpöeristetty välikansi		1	
4.	Tuloyhde rst	DN50	1	
5.	Putkisto rst	DN50	1	
6.	Palloventtiili	DN50	1	
7.	Ilmanpoistovenktiili	DN50	1	1-toiminen Automaatti+käsi käyttö
8.	Alumiinitikkaat		1	
9.	Lämpöeristys		1	

Rakennuskohde  
Urjalan kunta  
Vesihuollon runkolinjan saneeraus  
Huhti - jätevedenpuhdistamo

Piirustuksen sisältö  
Paineviemäriin ilmanpoistokaivo  
1-toiminen, automaatti + käsikäyttö  
Tyyppiinpiirustus

Mittakaavat

-

**FCG**

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  
Yrittäjänkatu 12, 65380 VAASA  
Puh. 0104090  
www.fcg.fi

Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero

Muutos

**VHT** P37401 251

Tiedosto  
150\_P37401\_Ilmanpoisto\_JV.dwg

Päiväys 31.1.2020  
Pääsuunn. K.Saralehto  
Hyv. J.Hyypiä

Suunn./Piirt. A.Kangasvieri  
Tarkastaja J.Hyypiä  
Yhteyshenkilö J.Hyypiä

A

S