



ILMANPOISTOKAIVO KÄYTTÖVEDELLE

N:o	Laite	Malli	kpl	Muuta
1.	Säiliö	min. Ø 1100	1	Itseankkuroituva
2.	Kansi	Lukittava	1	
3.	Putkisto	DN50	1	
4.	Ilmanpoistovenkki	DN50	1	Yksitoiminen Automaatti+käsi käyttö Ilmanpoisto m ³ /h 180
5.	Palloventtiili	DN50	1	DN50
6.	Huuhteluyhde	Palloventtiili	1	DN50 + kynsiliitin
7.	T-haara	63/160 PEH-10	1	
8.	Sulkuventtiili	DN50	1	Kumiluisti
9.	Alumiinitikkaat		1	
10.				

Rakennuskohde
Urjalan kunta
Vesihuollon runkolinja
Huhti - jätevedenpuhdistamo

Piirustuksen sisältö
Ilmanpoistokaivo käyttövedelle
1-toiminen, automaatti + käsi käyttö
Tyyppiinpiirustus

Mittakaavat



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Yrittäjänkatu 12 65380 Vaasa
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Suunnittelualue, työnnumero ja piirustuksen numero

Muutos

VHT P37401 252

Tiedosto
151_P37401_Ilmanpoistokaivo_VJ.dwg

Päiväys 31.1.2020
Pääsuunn. K.Saralehto
Hyv. J.Hyypiä

Suunn./Piirt. A.Kangasvieri
Tarkastaja J.Hyypiä
Yhteyshenkilö J.Hyypiä

A
S