



Kartanonkatu 8, 30100 Forssa  
www.macel.fi

02.05.2019 SSe

## KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3427431	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli basset 3415M V			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisestysjännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	35 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

**basset**

UTU UTU OY  
MADE IN FINLAND

MALLI basset 3415M V

InA 35 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:o

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos 02.05.2019	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)	RK KENTTÄ		2832-401

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin 40A, Nousu	40A		MCMK 4x6+6
L1	1.1	Valaistus	C10		MMJ 3X1,5S
L2	1.2		C10		
L3	1.3		C10		
L1	2.1	Lämmittimet	C16		MMJ 3X2,5S
L2	2.2	Lämmittimet	C16		MMJ 3X2,5S
L3	2.3	Ilmalämpöpumppu	C16		MMJ 3x2,5S
	5	Kentän Valaistus Ohjaus koululta	C16		MCMK 4x2,5+2,5 MCMK 4x1,5+1,5
L1	3.1	3x16A Pistorasia	C16		
L2	3.2		C16		MMJ 5x2,5S
L3	3.3		C16		
L1	4.1		C10		
L2	4.2		C10		
L3	4.3		C10		
L1	4.4	Pistorasiat	C16		MMJ 3x2,5S
L2	4.5	Pistorasiat	C16		MMJ 3x2,5S
L3	4.6		C16		

Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos 02.05.2019	Keskustunnus	Pir. n:o	2832-401
Hyv. PK	Suhde	RK KENTTÄ		